



Številka: RA000018/2026

Datum: 18.8.2026

Obvestilo o zagotavljanju kvalitete pitne vode interne vodovodne napeljave v prednostnih prostorih na območju Vodovoda sistema B d.o.o.

Spoštovani!

V času počitnic, praznikov ali prekinitve/zaprtja dejavnosti je poraba pitne vode v prednostnih prostorih zmanjšana ali prekinjena, zato lahko pride do zastajanja in dviga temperature vode v interni vodovodni napeljavi. Posledično tako v napeljavi prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov ali izločanja nevarnih snovi iz napeljave v pitno vodo, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje. Zato vam svetujemo, da pred začetkom novega šolskega leta poskrbite za **intenzivno izpiranje celotne vodovodne napeljave**, ki se opravi s povečanim pretokom vode. Čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut oziroma glede na velikost napeljave. Izpira naj se v sunkih s turbulentnim tokom.

Vsem prednostnim prostorom (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, domovi za ostarele, zdravstvene ustanove, občinske ustanove,...) svetujemo, da **redna preventivna izpiranja interne vodovodne napeljave izvajate skozi vse leto**, s čimer zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu. Izpiranje naj se opravi po vsakem obdobju, ko voda v napeljavi dlje časa stoji (npr. začetek delovnega tedna, po praznikih, po počitnicah idr.).

Prav tako svetujemo, da v primeru daljših prekinitev obratovanja (prazniki, počitnice, večja vzdrževalna dela, izredne razmere) izvedete ustrezno dezinfekcijo interne vodovodne napeljave. O izvedbi dezinfekcije se obrnite na predstavnike NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) v Murski Soboti.

Kakovost vode po izpiranju oz. dezinfekciji se naj preveri z laboratorijskimi analizami.

V primeru manjših posegov v interni vodovodni napeljavi, po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu vodovodne napeljave, naj bo zagotovljeno izpiranje ali dezinfekcija tega dela napeljave. O vseh posegih in ukrepih, izvedenih na interni vodovodni napeljavi, se mora voditi evidenca, ki naj bo v skladu z vašim internim HACCP-načrtom.

Svetujemo tudi, da naj voda na vsaki pipi vsak dan pred prvo uporabo teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice in druge nastavke oziroma jih po potrebi tudi zamenjati. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Ne pozabite tudi na naprave, ki so priključene na interno vodovodno napeljavo (pitniki, kavni avtomati, zobozdravstveni stroji idr.). Priporočamo vam, da vse naprave izklopite in izperete s povratnim tokom vode. Posebno pozornost namenite tudi vgrajenim filtrom.

Podrobnejša priporočila in navodila glede pitne vode lahko najdete na spletni strani NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje).

Pozivamo vas, da vašo HACCP dokumentacijo in ukrepe za nadzor kvalitete pitne vode znotraj interne vodovodne napeljave ustrezno prilagodite, izvajate in evidentirate.

S spoštovanjem,

VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

