VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
Trg zmage 5, 9000 Murska Sobota
www.vodovod-b.si, +386(0)8 201-83-41

Rezultati opravljenih laboratorijskih preskušanj pitne vode v okviru notranjega nadzora na oskrbovalnih območjih, ki jih ima v upravljanju podjetje Vodovod sistema B d.o.o., katerega ustanoviteljice so občine: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina

Mesec: SEPTEMBER 2026

Laboratorijska preskušanja pitne vode v okviru notranjega nadzora se izvajajo skladno z Uredbo o pitni vodi (Ur. list RS št. 61/2023 in Pravilnika o pitni vodi določbe 10., 11., 12., 13. in 14. člena) po HACCP-načrtu Vodovoda sistema B.
V mesecu septembru 2026 so odvzem vzorcev in laboratorijska preskušanja (mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja), v skladu z načrtom notranjega nadzora, izvedli strokovni sodelavci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor, oddelek Maribor, izpostava Murska Sobota.

Upravljavec Vodovod sistema B d.o.o. izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo, vključno z notranjim nadzorom kakovosti in zdravstvene ustreznosti (varnosti) pitne vode, na področju šestih oskrbovalnih območij (OO):
OO ČEPINCI, OO DOMANJŠEVCI, OO HODOŠ, OO HRAŠČICE, OO DOKLEŽOVJE in OO SISTEM B.

1. REDNA PRESKUŠANJA

Vzorčenja so bila izvedena po Programu notranjega nadzora za leto 2026. V primeru posameznih neskladnih vzorcev izvaja podjetje Vodovod sistema B d.o.o. nadaljnje korektivne ukrepe in odvzem kontrolnih vzorcev pitne vode.

Preskušani mikrobiološki parametri:
- redni parametri: Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoki, število mikroorganizmov pri 22°C, število mikroorganizmov pri 36°C
- občasni parametri: Clostridium perfringens s sporami, Legionella, somatski kolifagi

Preskušani fizikalno-kemijski parametri:

- temperatura vode, pH-vrednost, električna prevodnost, vonj, videz, barva, motnost, PPK (prosti preostali klor)

OPRAVLJENA REDNA PRESKUŠANJA:

Tabela št. 1: Rezultati opravljenih **rednih** mikrobioloških preskušanj pitne vode v posameznih oskrbovalnih območjih (OO) v **mesecu SEPTEMBRU 2026**

Oskrbovalno območje (OO)	Število opravljenih mikrobioloških preskušanj	Število ugotovljenih neskladij	Neskladni parameter
ČEPINCI	**0**	0	0
DOMANJŠEVCI	**1**	0	0
HODOŠ	**1**	0	0
DOKLEŽOVJE	**4**	**2**	**prisotnost 1 koliformna bakterija**
HRAŠČICE	**3**	0	0
SISTEM B	**24**	0	0
Skupaj vzorcev	**33**	0	0

Opisi mikrobioloških, kemijskih in indikatorskih parametrov, ki jih najdemo v pitni vodi:
Glejte spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/parametri-ki-jih-dolocamo-v-pitni-vodi/

Tabela2:
Neskladja v okviru **rednih** mikrobioloških preskušanj pitne vode in izvedeni ukrepi v **mesecu SEPTEMBRU 2026**

Oskrbovalno območje (OO)	Neskladni parameter	Izvedeni ukrepi
DOKLEŽOVJE	prisotnost ene koliformne bakterije v vodi vodnega vira Dokležovje (OV)	Ukrep: dvig koncentracije dezinfekcijsega sredstva v vodi vodnega vira Dokležovje. Kontrolni vzorec pitne vode vodnega vira Dokležovje (OV), odvzet po izvedenem ukrepu, je bil skladen z Uredbo o pitni vodi v okviru preiskovanih mikrobioloških parametrov.

*OV - obdelana voda

2. OBČASNA PRESKUŠANJA

Vzorčenja so bila izvedena po Programu notranjega nadzora za leto 2026 po sklopih parametrov (oznaka K). V primeru posameznih neskladnih vzorcev izvaja podjetje Vodovod sistema B d.o.o. nadaljnje korektivne ukrepe in odvzem kontrolnih vzorcev pitne vode.

Preskušani fizikalno-kemijski parametri:
- K3: TOC, oksidativnost, amonij, fluorid, klorid, nitrit, sulfat
- K5: kemijski elementi-raztopljene oblike (antimon, arzen, aluminij, baker, bor, barij, cink, kadmij, kositer, krom, mangan, nikelj, selen, stroncij, svinec, vanadij, železo, živo srebro, uran)
- K7: nitrati
- K9: trihalometani (bromdiklorometan, dibromklorometan, tribromometan, triklorometan, trihalometani-vsota)
- K12: klorit, klorat
- K13: bromat
- K22: halogenoocetne kisline (HAAs)
- MB3: Legionella spp.

OPRAVLJENA OBČASNA PRESKUŠANJA:

Tabela št. 3: Pregled opravljenih **občasnih** mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj **obdelane vode** v **mesecu SEPTEMBRU 2026**

	Občasna kemijska preskušanja - parametri	Število vzorcev	Število ugotovljenih neskladij
SISTEM B	K3, K12, MB3	**1**	0
SISTEM B	K5, K7	**2**	0
HRAŠČICE	K9	**2**	0
HRAŠČICE	K12	**1**	0
DOKLEŽOVJE	K12, K13, K22	**1**	0
HODOŠ	K3, K7	**1**	0

3. OPRAVLJENA PRESKUŠANJA V OKVIRU DRŽAVNEGA MONITORINGA

Tabela št. 4: Pregled opravljenih mikrobioloških preskušanj pitne vode oskrbovalnih območij, katerih upravljavec je podjetje Vodovod sistema B d.o.o., v okviru državnega monitoringa **v mesecu SEPTEMBRU 2026**

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA		
Oskrbovalno območje	**število preskušanj**	**število neskladnih vzocev**
SISTEM B	**5**	**0**
HRAŠČICE	**1**	**0**
DOKLEŽOVJE	**1**	**0**
DOMANJŠEVCI	**1**	**0**
ČEPINCI	**1**	**0**
HODOŠ	**1**	**0**

Mikrobiološka preskušanja zajemajo: Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoki, št. kolonij pri 22°C in 36°C.

Tabela št. 5: Pregled opravljenih **kemijskih preskušanj** pitne vode oskrbovalnih območij, katerih upravljavec je podjetje Vodovod sistema B d.o.o., v okviru državnega monitoringa **v mesecu SEPTEMBRU 2026**

KEMIJSKA PRESKUŠANJA								
Oskrbovalno območje	**splošna fizikalno-kemijska preskušanja**	**kovine**	**pesticidi**	**horm. motilci**	**TT**	**PFAS**	**HAAs**	**št. neskladnih vzorcev**
SISTEM B	0	**1 (svinec)**	**1***	0	0	0	0	**0**
SISTEM B	**1**	0	0	0	0	0	0	**0**
HRAŠČICE	**1**	**1**	**1***	0	**1**	**1**	**1**	**0**
DOKLEŽOVJE	0	0	0	**1**	**0**	0	0	**0**
DOMANJŠEVCI	0	0	0	0	**1**	0	0	**0**
ČEPINCI	0	0	**1***	0	0	0	0	**0**

***** Dovoljenja za odstopanje od parametra metolaklor ESA so dostopna v pogled na spletni strani Vodovoda sistema B: **https://vodovod-b.si/porocila**

Splošna fizikalno-kemijska preskušanja: barva, motnost, TOC (celokupni organski ogljik), amonij, nitrit, nitrat, klorid, sulfat, vsota nitrat/50+nitrit/3, fluorid

****Občasna kemijska preskušanja zajemajo:**

Določanje stranskih produktov dezinfekcije: THM (trihalometani)

Določanje stranskih produktov dezinfekcije: klorit, klorat

Določanje kovin: antimon (Sb), aluminij (Al), arzen (As), baker (Cu), bor (B), kadmij (Cd), krom (Cr), mangan (Mn), natrij (Na), nikelj (Ni), selen (Se), svinec (Pb), železo (Fe), uran (U)

Določanje pesticidov: atrazinski pesticidi z metaboliti, bentazon, S-metolaklor z metaboliti, sulfuronski pesticidi

Določanje TT: Tetrakloroeten+ Trikloroeten

Horm. motilci: bisfenol-A, nonifenol, 17-beta estradiol

Določanje PFAS: per- in polifluorirane snovi

Določanje HAAs: Halogenocetne kisline