



Številka: VB 01/2017-096

Datum: 16.06.2017

OBČINA KUZMA

Kuzma 60c

9263 Kuzma

**ZADEVA: Presežene vrednosti mangana, železa in motnosti in  
Presežene mejne vrednosti skupnega števila mikroorganizmov pri 22°C in 37°C**

V skladu z notranjim nadzorom sta bila dne 18.05.2017 v občini Kuzma vzeta dva vzorca. V »Prečrpališču Dolič Č-1« za mikrobiološko in kemijsko preiskavo in v »Prečrpališču Kuzma Č-5/1« za mikrobiološko preiskavo.

Glede na rezultate opravljenih preiskav je bila, na lokaciji »Prečrpališče Dolič Č-1« ugotovljena neskladnost s Pravilnikom o pitni vodi zaradi preseženih vrednosti mangana, železa in motnosti in na lokaciji »Prečrpališče Kuzma Č-5/1« preseženih vrednosti mikroorganizmov pri 22°C in 37°C.

29.05.2017 so naši podizvajalci podjetja Komunala Murska Sobota d.o.o. izvedli izpiranje vodovodnega omrežja na obeh lokacijah. Po končanem izpiranju je predstavnik NLZOH ponovno opravil vzorčenje pitne vode. Glede na rezultate opravljenih preiskav sta bila oba vzorca skladna s Pravilnikom o pitni vodi.

Na podlagi rezultatov kemijskih analiz sklepamo, da so v ceveh vodovodnega omrežja obloge železa in mangana, ki se občasno odluščijo, povzročajo motnost in povišane vrednosti železa in mangana.

Iz rezultatov mikrobioloških analiz sklepamo, da je vzrok zastajanje vode v vodovodnem omrežju.

Predlagani ukrepi za izboljšanje stanja:

- na določenih odsekih cevovoda bomo občasno opravljali preventivno spiranje cevovoda, kar bo pripomoglo k temu, da se obloge železa in mangana iz cevovoda čim prej odluščijo in sperejo ter hkrati preprečimo zastajanje vode v vodovodnem omrežju
- občasno se bodo izvajale kontrole koncentracije mangana in železa v pitni vodi, čeprav je vodni vir že zamenjan in voda na viru ne vsebuje mangana in železa.

Prosimo vas, da to obvestilo vključite na vašo občinsko spletno stran in krajevne obvestite na krajevno običajen način.

S spoštovanjem

Odgovorna oseba za kvaliteto pitne vode:

Darja Zver



Vodovod sistema B d.o.o.

Direktor:

Daniel Kalamar

Poslati:

- naslovniku, priporočeno s povratnico
- ZIRS Murska Sobota, po elektronski pošti
- Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OU M. Sobota, Kocljeva ul. 10, M. Sobota, po elektronski pošti
- podjetje Komunala d.o.o. Murska Sobota, po elektronski pošti
- arhiv HACCP, tu

Objavljeno:

- na spletni strani Vodovod sistema B